

31.05.2011

H



galp energia

gás natural distribuição

S/M<sup>o</sup> Eng<sup>o</sup> 2

2/6/2011

1102-05-2011

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CCDRLVT - Comissão de Coordenação e Desenho Regional de Lisboa e Vale do Tejo

At. Exmo. Senhor Presidente da CTA  
Carlos Pina

Rua Braancamp, 7  
1250-048 LISBOA

V/Ref.<sup>a</sup>  
Ofic.<sup>o</sup> S04241-201104-DSOT  
Proc.<sup>o</sup> 16.05.05.02.000004.2000

Data  
2011-04-07

N/Ref.<sup>a</sup>  
DTER-EP-C-177/2011

Data  
2011-05-27

**Assunto:** Revisão do PDM de Benavente

No seguimento do vosso ofício, vimos pela presente dar o nosso Parecer condicionado à introdução no referido PDM, dos seguintes elementos:

1. No Desenho PL9A – Condicionantes – Outros:  
Deverá ser incluído o Gasoduto de 2.º Escalão e Postos de Redução de Pressão, conforme desenho anexo;
2. No Regulamento, Capítulo II, Artigo 6, Parágrafo 7, deverá ser adicionada uma alínea:  
C) Gasoduto 2.º Escalão – Samora Correia e Benavente
  - Aviso n.º7525-A-2066 – Ministério da Economia e da Inovação (DR n.º128 de 5 de Julho de 2006, 2.ª Série;
  - Aviso n.º19559/2010 – Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (DR 2.ª Série N.º191 de 30 de Setembro de 2010)
3. Deverá igualmente figurar no PDM as áreas ocupadas pelos PRM 25 e PRM 28, tal como assinalado no desenho anexo

Os nossos melhores cumprimentos

Direcção Técnica e de Exploração de Redes  
Engenharia e Projecto  
Resp.º Eng.º João Rodrigues

